

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DW-9181BR5810**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Kryschi Wasserhygiene Weilerhöfe 15, D-41564 Kaarst
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Kryschi Wasserhygiene Weilerhöfe 15, D-41564 Kaarst
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Geräte und Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser: UV-Gerät zur Desinfektion in der Wasserversorgung (9181)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	UV-Gerät zur Desinfektion in der Wasserversorgung
<b>Modell</b> <i>model</i>	Kryschi MH-60e
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: KT 048/10 vom 22.12.2010 (TZW) Ergänzungsprüfung: UV 005/06 vom 18.06.2007 (TZW) Baumusterprüfung: UV 003/05 vom 29.12.2006 (TZW)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW W 294-2 (01.06.2006)

**Ablaufdatum / AZ**                      29.12.2016 / 11-0587-WNE  
*date of expiry / file no.*

13.12.2011 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998  
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und  
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN  
45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
Kryschi MH-60e	Mindestbestrahlungsstärke: 21,0 W/m <sup>2</sup> Spektraler Schwächungskoeffizient: 1,5/m Volumendurchfluss: 65,0 m <sup>3</sup> /h	

**Verwendungshinweise / Bemerkungen**  
*hints of utilization / remarks*

Die hygienischen Eigenschaften der nichtmetallinen Werkstoffe, die bestimmungsgemäß mit Trinkwasser in Berührung kommen, sind nicht Gegenstand dieser Zertifizierung.